

Kapcsolat: Méhész Zoltán

Alapvető Tűzvédelmi feladatok:

1. TŰZVÉDELMI OKTATÁS
2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE
3. TŰZVÉDELMI SZAKEMBER FOGLALKOZTATÁSA
4. TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁK MEGLÉTE
5. TŰZVÉDELMI (ERŐSÁRAMÚ) ÉS VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT
6. TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI FELADATOK ELLÁTÁSA

1. Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

2. Tűzvédelmi szabályzat készítése

Az 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény 19. § (1) szerint:

*„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt **ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak**, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük”.*

3. Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása

19. § (3) *„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.”*

4. Tűzvédelmi szakvizsgák

Az 53/2005 (XI.10.) BM rendelet szerint az alábbi munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal munkát végzők
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők
3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők
4. Üzemanyagtöltő állomások ügyviteli dolgozói

5. Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők
6. Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel csak az I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők
9. Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

5. Tűzvédelmi (erősáramú) és villámvédelmi felülvizsgálat

A felülvizsgálatok menetét, szükségességét valamint gyakoriságát a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet határozza meg

II. FEJEZET 17. Villamos berendezés

17.2 A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,

b) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként,

c) a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

II. FEJEZET 18. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem

18.1. A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább háromévenként,

b) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

c) a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább kilencévenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

6. Tűzvédelmi szakértői feladatok ellátása

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész I. fejezet szerint:

Az építmények tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, kell foglalni, mely elkészítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésébe.